Was tun, wenn trotz aller Sicherungsmaßnahmen ein Kabel beschädigt wird?

Maßnahmen bei Beschädigungen von Erdkabeln

Die Beschädigung von Erdkabeln (Starkstromkabel) kann zu Ausfällen der Stromversorgung der betroffenen Abnehmer führen und stellt zudem eine unmittelbare Lebensgefahr für den Verursacher dar. Das Kabel kann trotz Beschädigung noch unter Spannung stehen. Deshalb gilt:

Wird ein Erdkabel beschädigt oder gekappt, sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren einzuleiten:

- Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern!
- Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern!
- Den Schaden sofort der Überlandwerk Rhön GmbH melden!

Auch bei Beschädigungen von Fernmelde- und Steuerkabeln ist das Arbeiten im Bereich der Schadenstelle einzustellen und die Überlandwerk Rhön GmbH sofort zu benachrichtigen, da diese Kabel wichtige Aufgaben im Verteilungsbereich erfüllen.

Die Überlandwerk Rhön GmbH muss auch dann benachrichtigt werden, wenn auch nur Schäden am Mantel der Kabel verursacht werden. Durch diese Beschädigung kann Feuchtigkeit in das Kabel eindringen, was später zu schweren Störungen führt. Sofort gemeldete Beschädigungen können mit relativ wenig Aufwand repariert werden. Folgeschäden, die erst Jahre später auftreten können, sind oft mit einem erheblichen Kosten- und Arbeitsaufwand für den Verursacher verbunden.

Und so erreichen Sie uns jederzeit:

Bei Gefahr im Verzug und bei Störungen ist die ÜW Rhön GmbH immer unter folgender Nummer: **09776 61-0** zu erreichen.

Unseren Störungsdienst erreichen Sie wie folgt:

Hauptverwaltung Mellrichstadt, Netzleitstelle
Sondheimer Straße 5
97638 Mellrichstadt

Tel.: 09776 61-0
Fax: 0 9776 61 - 319

Netzbereich Streutal in Ostheim, Bleichgarten 7
Herr Matthias Müller
nb.streutal@uew-rhoen.de

Tel.: 09777 9177-11
Fax: 09777 9177-32

Netzbereich Bad Neustadt, Hauptstraße 3
Herr Andreas Königsberger
nb.nes@uew-rhoen.de

Tel.: 09771 63698-0
Fax: 09771 63698-19

Netzbereich Feldatal in Neidhartshausen, Tel.: 036964 972-0
An der Bundesstraße 1 Fax: 036964 972-22
Herr Andreas Hössel
nb.feldatal@uew-rhoen.de

Netzbereich Ulstertal in Hilders, Marktstraße 5 Tel.: 06681 96783-0
Herr Ingo Habig Fax: 06681 96783-22
nb.ulstertal@uew-rhoen.de